

МДОУ Детский сад № 5

171881 Тверская область Лесной район
п.Медведково ул.Новая д.21
тел.8/48271/75-6-99
e-mail: ds5med@yandex.ru
ИНН/КПП 6916010914/693001001
БИК 042809001

ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному
районам
Трещёткину А.С.

«29» августа 2024г.
№

Ответ на предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.07.2024г № 2406/139-69/44/ПВПР.

МДОУ Детский сад № 5, в лице заведующей Проворовой Е.Ю., для устранения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 02.07.2024г № 2406/139-69/44/ПВПР были проведены следующие мероприятия:

1. Направлена докладная в Администрацию Лесного муниципального округа Тверской области, так как водоём (указанный в предписании), предназначенный для целей пожаротушения находится в их ведении. В свою очередь Администрацией Лесного муниципального округа были проведены работы по устранению предписания.

Приложение:

- Докладная (Исх.от 08.07.2024г №14);
- Акт заполнения пожарных ёмкостей от 19.07.2024г (комиссии Администрации Лесного муниципального округа);

Заведующая МДОУ Детский сад № 5




Е.Ю.Проворова

МДОУ Детский сад № 5

171881 Тверская область Лесной район
п.Медведково ул.Новая д.21
тел.8/48271/75-6-99
e-mail: ds5med@yandex.ru
ИНН/КПП 6916010914/693001001
БИК 012809106

Администрация
Лесного муниципального округа
Тверской области
Кудрявцевой Т.Н.

« 08 » июля 2024г.
№ 14



Докладная.

Довожу до Вашего сведения, что по результатам профилактического визита ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области от 02.07.2024г., учетный номер 69240061000211082757 МДОУ Детский сад № 5 вынесено Предписание об устранении нарушений обязательных требований.

А именно:

- **Закрытые искусственные водоёмы, предназначенные для целей пожаротушения не заполнены водой. Срок устранения нарушения 02.09.2024г.**

В свою очередь прошу обратить внимание, что данные резервуары для воды находятся в ведении Администрации Лесного муниципального округа Тверской области.

Прошу:

- Принять необходимые меры для устранения нарушения согласно полученному Предписанию от 02.07.2024г. № 2406/139/-69/44/ПВПР (Прилагается) в установленный срок.

Заведующая МДОУ Детский сад № 5



Е.Ю.Проворова

Акт заполнения пожарных емкостей, расположенных по адресу: Тверская область, Лесной район, п. Медведково, ул. Новая д.21

с. Лесное

19.07.2024 г.

Комиссия в составе:

председатель-	Морозова Оксана Григорьевна – заместитель главы администрации Лесного муниципального округа
члены комиссии-	Стогова Елена Юрьевна – заместитель главы администрации Лесного муниципального округа
	Брантов Николай Николаевич – заведующий отделом мобилизационной подготовки Администрации Лесного муниципального округа

произвела осмотр пожарных емкостей, расположенных по адресу: Тверская область, Лесной район, п. Медведково, ул. Новая д.21

В ходе осмотра комиссия установила, что в пожарных резервуарах недостаточно воды (наполняемость 30%). Требуется наполнить резервуары водой.

19.07.2024 года с помощью пожарной машины ООО «Ресурс» произведено наполнение пожарных емкостей у детского сада в п. Медведково.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:


1. Пожарные емкости, расположенные по адресу: Тверская область, Лесной район, п. Медведково, ул. Новая д.21 заполнены на 100% на 19.07.2024 г.

Председатель:



О.Г. Морозова

Члены комиссии:



Е.Ю. Стогова



Н.Н. Брантов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729949

Владелец Проворова Евгения Юрьевна

Действителен с 05.06.2024 по 05.06.2025