


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» декабря 2024 г., 69240061000216613035

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Удомельскому и Лесному районам УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Тверской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости территориального органа)

обл Тверская, г Удомля, ул Автодорожная 12, тел. 84825550923, e-mail: ond\_udomlya@69.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  
от «11» декабря 2024 г. № 2412/139-69/138/ПРП**

**1. Предостережение объявлено**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5, адрес юридического лица: 171881, Тверская область, ЛЕСНОЕ, П. МЕДВЕДКОВО, УЛ. НОВАЯ, Д.21, -, - ИНН 6916010914

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении**

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**поступили сведения о следующих действиях (бездействии):**

1. Предложений нет

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:**

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Обязательное требование

Нарушения не выявлены

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  
о недопустимости нарушения обязательных требований  
и предлагаю:**

В целях повышения уровня безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий контролируемым лицом должны соблюдаться требования пожарной безопасности, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности. Обратить особое внимание: 1. На надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, к естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. (п. 71 ППП в РФ № 1479); 2. Осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности (п. 21 ППП в РФ № 1479), а именно: - огнетушители должны быть расположены на видных местах, над огнетушителями должен быть знак "Огнетушитель" согласно ГОСТ 3 59641-2021, в помещении должно быть обеспечено достаточное количество огнетушителей по нормам согласно разделу XIX ППП в РФ № 1479 от 16.09.2020 и приложениям № 1 и 2, также должны быть соблюдены сроки перезарядки у имеющихся огнетушителей (п. 60 ППП в РФ № 1479); - в помещении не допускается размещение предметов у эвакуационных выходов (п. 27 пп. «б» ППП в РФ № 1479); 3. Недопущение использования электрических гирлянд и иллюминации не имеющих соответствующие сертификаты соответствия (п. 21 ППП в РФ № 1479); 4. Недопущение использования временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не



предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов (пп. «ж», п. 35 ППР в РФ № 1479); 5. Недопущение применения пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях любого функционального назначения (пп. «а», п. 442 ППР в РФ № 1479); 6. Соблюдение правил эксплуатации при использовании пиротехнических изделий (п. 448 ППР в РФ № 1479); 7. На правила установки новогодней елки, она должна быть на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования (п. 21 ППР в РФ № 1479).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

**5. Вы вправе подать возражение** на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Дознаватель ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Григорьева Марьяна Николаевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00CA0B45D1FE8AA4DD2D26EC6A35D91C45  
Владелец: Григорьева Марьяна Николаевна  
Действителен с 27.11.2023 по 19.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Григорьева Марьяна Николаевна - Дознаватель ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +74825550923, E-mail: ond\_udomlya@69.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729949

Владелец Проворова Евгения Юрьевна

Действителен с 05.06.2024 по 05.06.2025