

МДОУ Детский сад № 5

171881 Тверская область Лесной район
п.Медведково ул.Новая д.21
тел.8/48271/75-6-99
e-mail: ds5med@yandex.ru
ИНН/КПП 6916010914/693001001
БИК 042809001

ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному
районам
Трещёткину А.С.

«12» августа 2025г.
№ 23

Ответ на предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований от 01.08.2025г № 2508/139-69/37/ПРП

В МДОУ Детский сад № 5 проведено комплексное испытание средств
АПС и СОУЭ при пожаре эксплуатируемых сверх срока службы,
согласно которого технические средства автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при
пожаре на момент проверки находятся в исправном техническом
состоянии.

Приложение:

- Протокол комплексного испытания средств автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления
эвакуации при пожаре от 29.07.2025г № 027526

Заведующая МДОУ Детский сад № 5



Е.Ю.Проворова



Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Безопасности»

Свидетельство об аккредитации экспертной организации по проверке
работоспособности систем и элементов противопожарной защиты
№ 210/ЭО/24-ПБ

Протокол испытаний № 027526

Комплексного испытания средств автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуации при пожаре эксплуатируемых сверх срока службы.

« 29 » июля 2025 г

Объект: МДОУ Детский сад № 5: по адресу: Тверская область, Лесной район, п. Медведково, ул.
Новая, д.21.

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии Заведующая МДОУ Детский сад №5 Проворова Е. Ю.
2. Эксперт-аудитор ООО «Сервис Безопасности» Мифтахов Е.А.
3. Эксперт-аудитор ООО «Сервис Безопасности» Филиппов М.А.

Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в составе: ПКП
«ВЭРС ПК 8», Источник резервного питания «АКБ 12 В 7 А/Ч», световое табло «Выход» Молния-
12, дымовой пожарный извещатель ИПД 212-141 М. Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10,
звуковой оповещатель «Иволга».

Методы проведения проверки и технические средства используемые при проверке:

Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитация сработки дымовых пожарных
извещателей. Замер уровня шума от звукового оповещателя цифровым шумомером «testo
816». Измерение ёмкости аккумуляторной батареи тестером ёмкости аккумуляторов SKAT-T-AUTO.
Проверка производилась согласно руководствам по эксплуатации и рекомендациям по ежегодной
проверке работоспособности изделий.

Выводы, рекомендации и заключения : технические средства автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре на момент проверки находятся в
исправном техническом состоянии.

Рекомендации

- 1-По замене аккумуляторной батареи.
- 2-Замена дымовых пожарных извещателей эксплуатирующиеся сверх срока службы.

Председатель комиссии : Заведующая МДОУ Детский сад №5 Проворова Е. Ю.

Члены комиссии : Эксперт-аудитор ООО «Сервис Безопасности» Мифтахов Е.А.

Эксперт-аудитор ООО «Сервис Безопасности» Филиппов М.А.



027526

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465014

Владелец Проворова Евгения Юрьевна

Действителен с 05.06.2025 по 05.06.2026