

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«01» августа 2025 г., 69250061000218757377
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Удомельскому и Лесному районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по Тверской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Тверская, г Удомля, ул Автодорожная 12, тел. 84825550923, e-mail: ond_udomlya@69.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 01 » августа 2025 г. № 2508/139-69/37/ПРП**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5, адрес
юридического лица: 171881, Тверская область, ЛЕСНОЕ, П. МЕДВЕДКОВО, УЛ. НОВАЯ, Д.21, -, - ИНН 6916010914

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Допускается эксплуатация АПС сверх установленного заводом-изготовителем сроков службы

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4

Обязательное требование

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1. Принять соответствующие меры к устранению выявленных нарушений на объекте защиты. 2. При организации учебного процесса и во внеучебное время в помещениях объекта защиты обеспечить постоянное неукоснительное соблюдение обязательных требований норм и правил пожарной безопасности, регламентированных: Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020, Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1944 №69-ФЗ, Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также другими нормативно-правовыми актами, касающимися требований пожарной безопасности, в том числе при проведении массовых мероприятий. Соблюдать надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения; работоспособность АУПС и СОУЭ; обеспечивать дежурный персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения человека от опасных факторов пожара; обеспечивать объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), соблюдать сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены; проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам с персоналом, а также не реже 1 раза в полугодие проводить практические тренировки по эвакуации с обучающимися.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник отделения ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Григорьева Марьяна Николаевна



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
3417952530AFEB37C36A0FAEDF54CF0C
Владелец: Григорьева Марьяна Николаевна
Действителен с 07.02.2025 по 03.05.2026

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица) _____

Григорьева Марьяна Николаевна - Начальник отделения ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +74825550923, E-mail: ond_udomlya@69.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 678583232315199735689938579576386585277328465014

Владелец Проворова Евгения Юрьевна

Действителен с 05.06.2025 по 05.06.2026